


Fastighetsbeteckning: Avgasröret 1-15
Adress: Silvergatan 19A-19P
ProjektnummerDel/etapp:1
System:FF
Ritningar:Kund: Öja Indu-strigarage AB
Datum: 2022-06-27
Utförd av: JG

OBS! luftmängder i l/s BETJÄNINGSOMRÅDE	TILLUFT					FRÅNLUFT				
	Donbeteckning	Proj. luftflöde	Uppmätt luftflöde	Mättryck (Pa)	Inställning	Donbeteckning	Proj. luftflöde	Uppmätt luftflöde	Mättryck (Pa)	Inställning
19A						Kve 125	30 l/s	30 l/s		
19B						Kve 125	30 l/s	30,2 l/s		
19C						Kve 125	30 l/s	30,1 l/s		
19D						Kve 125	30 l/s	30, 2 l/s		
19E						Kve 125	30 l/s	30 l/s		
19F						Kve 125	30 l/s	30,1 l/s		
19G						Kve 125	30 l/s	30,3 l/s		
19H						Kve 125	30 l/s	30, 1 l/s		
19I						Kve 125	30 l/s	30,4 l/s		
19J						Kve 125	30 l/s	30, 1 l/s		
19K						Kve 125	30 l/s	30 l/s		
19L						Kve 125	30 l/s	30 l/s		
19M						Kve 125	30 l/s	30,2 l/s		
19N						Kve 125	30 l/s	30 l/s		
19P						Kve 125	30 l/s	30 l/s		

Underskrift:.....

Underskrift:.....